

### **Zápisnica**

zo zasadnutia komisie výstavby, životného prostredia /ŽP/ a územného plánovania /ÚP/  
v Spišskom Štiavniku zo dňa 04.11.2020

**Prítomní:** podľa priloženej prezenčnej listiny

**Čas trvania zasadnutia:** od 16:00 do 18:30 hod.

**Neospravedlnení:**nikto, všetci ospravedlnení telefonicky

#### **Program:**

1. Otvorenie zasadnutia komisie.
2. Prerokovanie návrhu projektovej dokumentácie stavby pod názvom „Rekonštrukcia chodníka v areáli cintorína I“ vypracované 10/2020 spoločnosťou ZAREKOM s.r.o., Pavlovova 4375/11, 058 0, projektant - xx.
3. Miestna obhliadka časti cintorína navrhutej rekonštrukcie chodníka.
4. Záver.

#### **Priebeh zasadnutia**

1. Zasadnutie otvoril predseda komisie Ing. Mgr. Štefan Bukovič, ktorý privítal prítomných a hostí.
2. Predseda komisie Oboznámil prítomných s návrhom projektovej dokumentácie stavby „Rekonštrukcia chodníka v areáli cintorína I“ vypracované 10/2020 spoločnosťou ZAREKOM s.r.o., Pavlovova 4375/11, 058 01, projektant - xx.
3. Po prerokovaní návrhu projektovej dokumentácie bola prítomnými vykonaná miestna obhliadka cintorína za účelom preverenia a doplnenia navrhovaných rekonštrukčných prác v rámci vypracovanej PD.
4. Pripomienky a odporúčania komisie po ukončení miestnej obhliadky cintorína na zapracovanie resp. doplnenie do projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia chodník v areáli cintorína I“ vypracované 10/2020 spoločnosťou ZAREKOM s.r.o., Pavlovova 4375/11, 058 0, projektant - xx:
  - doplnenie geotextílie pod dlažbu proti prerastaniu buriny,
  - zameniť projektovanú dlažbu typ: LOW VALUE PREMAC HAKA 6N za typ dlažby podobný, ako je použitý na chodníku na novom cintoríne,
  - doplniť odvodnenie dažďovej kanalizácie mimo rekonštruovaný chodník pred vstupom na cintorín,
  - doplniť do PD výmenu všetkých obrubníkov, nakoľko sú v súčasnosti všetky poškodené alebo chýbajú, prípadne vymeniť za nové, alebo uvažovať

s vybudovaním nového betónového oporného mura na spevnenie krajnice chodníka,

tak aby sa zabránilo v budúcnosti degradovaniu a zosúvaniu rekonštruovaného chodníka,

- doplniť do PD napojenie rekonštruovaného chodníka na príjazdovú komunikáciu pred vstupom na starý cintorín,
- v prípade nedostupnosti navrhovaného typu zábradlia CYDLIMIT SC 600 podľa PD, uvažovať s iným výrobcom zábradlia + navrhujeme doplniť ochranné prvky do zábradlia „ oceľové lanka “ do zábradlových polí za účelom zvýšenia bezpečnosti pri návštevách cintorína,
- položiť nn kábel pod dlažbu ako predprípravu pre budúce rozšírenie osvetlenie cintorína,

5. Na záver sa poďakoval predseda komisie prítomným na zasadnutí.

V Spišskom Štiavniku 04.11.2020

Zapísal:

Ing. Štefan Bukovič .....

Ing. Štefan Bukovič  
predseda komisie

**Prílohy:** Prezenčná listina prítomných členov komisie a hostí