

# Správa o zásahu

## Hlavička správy

Evidenčné číslo: 6

Veliteľ zásahu: Parák Ľuboš

Udalosť: 12 Požár

Dátum: 4.7.2022

Príznak (počasie):

Adresa udalosti: Spišský Štiavnik, Hornádska 241

Stupeň poplachu: 1. stupeň požiarneho poplachu

ECUD: 6

Kontakt na veliteľa: 0905379883

Špecifikácie:

Počet zásahov: 1

Príznak:

## Objekty

Objekt č.1: Vzšné lúky

Priestor č.1: lúka

Majiteľ č.1:

## Doplňujúce údaje

Lokalizácia: chýba

Likvidácia: chýba

Diaľková doprava vody hadicami: m

Planý poplach:

Miestne DHZO: B - Spišský Štiavnik

Diaľková doprava vody kyvadlová: km

Štáb veliteľa zásahu: ne

## Činnosť pred príchodom jednotky:

Samouhasenie: ne

Evakuácia osôb: ne

Zásah obč. zam: ne

Uhasené SHZ: ne

Zásah iných služieb: ne

Žiaden zásah: ne

## Spolupráca pri zásahu s:

Žiadna spolupráca u zásahu.

## Využitá osobná pomoc:

Žiadna využitá osobná pomoc.

## Využitá vecná pomoc:

Žiadna využitá vecná pomoc.

## Zasahujúce jednotky DHZO

**B - Spišský Štiavnik**

## Časové údaje

Ohlásenie udalosti: 4.7.2022 11:55

Vyhlásenie poplachu: 4.7.2022 11:55

Výjazd: 4.7.2022 12:00

Príchod k zásahu: 4.7.2022 12:02

Začatie zásahu: 4.7.2022 12:02

Odchod na základňu: 4.7.2022 13:45

Príchod na základňu: 4.7.2022 14:00

Poradie jednotky: 1

Vzdialenosť od základne: 5 Km

Počet osôb: 5

Počet techniky: 2

Doplňovanie vody

Ochrana okolia

Použitie vody dodávaný prúdom B - počet prúdov

Použitie vody dodávaný prúdom D - počet prúdov

Použitie vody z lafety - počet

Požiarna asistencia

Protipožiarna opatrenia

## **Zasahujúci členovia jednotky DHZO**

| Meno                         | Zranený |
|------------------------------|---------|
| Parák Ľuboš (Veliteľ zásahu) | ne      |
| Budinský Jaroslav (Vodič)    | ne      |
| Mizera Cyril (Vodič)         | ne      |
| Palárik Marián (Hasič)       | ne      |
| Mizera Marek (Hasič)         | ne      |

## **Použitie dýchacích prístrojov pri zásahu**

Žiadne použité dýchacie prístroje pri zásahu.

## **Zasahujúca technika jednotky DHZO**

Typ: MB Vario 815D 4x4 /1000/50 L2V - PP-207 DY (AHZS - automobil hasičskej záchrannej služby) - 5.00 km

Motohodiny: 1:00

Vodič: Budinský Jaroslav

Spolucestujúci: Palárik Marián , Parák Ľuboš , Mizera Marek

| Ohlásenie      | Výjazd         | Príchod k zásahu | Odchod na zákl. | Na základni    | V zásahu       |
|----------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|
| 4.7.2022 11:55 | 4.7.2022 12:00 | 4.7.2022 12:02   | 4.7.2022 13:45  | 4.7.2022 14:00 | 4.7.2022 14:30 |

Typ: Tatra148 CAS32/6600 S3LP - PP-974 DC (CAS - cisternová automobilová striekačka) - 5.00 km

Motohodiny: 1:00

Vodič: Mizera Cyril

Spolucestujúci:

| Ohlásenie      | Výjazd         | Príchod k zásahu | Odchod na zákl. | Na základni    | V zásahu       |
|----------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|
| 4.7.2022 11:55 | 4.7.2022 12:00 | 4.7.2022 12:02   | 4.7.2022 13:45  | 4.7.2022 14:00 | 4.7.2022 14:30 |

## **Zasahujúca pomocná technika jednotky DHZO**

Žiadna nasadená technika

## **Zasahujúce plavidlá**

Žiadne nasadené plavidlá

## **Použité hasiace prostriedky a sorbenty**

Žiadne nasadené hasiace prostriedky či sorbenty.

## **Použité prostriedky**

Žiadne použité prostriedky.

## **Text celkovej správy o zásahu:**

Po príchode na miesto ohlásenej udalosti VZ JDHZO vykonal krátky prieskum a následne nariadil použiť na lokalizáciu požiaru 1XD prúd a ženičné nariadenie z vozidla MB Vario. Následne po príchode CAS 32 T148 nariadil použiť lafetový prúd na likvidáciu požiaru. Po lokalizácii a následnej likvidácii požiaru VZ nariadil zbalenie použitých prostriedkov a nariadil odchod na základňu. Po príchode na základňu členovia HJ použité prostriedky ošetrili, doplnili CAS o použité množstvo hasiacej látky a techniku pripravili do ďalšej pohotovosti.

Parák Ľuboš

